

DZPZ-198/1-PN/23-2017

Rybnik, dnia 23.03.2017 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

dostawy filtrów, zapłonników, żarówek, świetlówek (zamówienie nr DZPZ-198-PN/23-2017)
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 17.03.2017 r., pod nr 45752 - 2017

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.
Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Uwaga: pytania od nr 1 do nr 6 dotyczą pakietu nr 1.

Pytanie 1: „Proszę o podanie w jakiej ramie mają być filtry kieszeniowe – standardowa rama to metal 25 mm”

Odpowiedź 1: Zamawiający wyjaśnia, iż filtry kieszeniowe powinny być w standardowej ramie metalowej 25 mm.

Pytanie 2: „Proszę o podanie w jakiej ramie mają być filtry absolutne – standardowa rama to MDF.”

Odpowiedź 2: Zamawiający wyjaśnia, iż filtry absolutne powinny być w standardowej ramie MDF.

Pytanie 3: „Proszę o dokładniejszy opis poz. 28 – włókninba filtracyjna W-100 - czy włóknina ma klasę G3/EU3, grubość maty minimum od 13-16mm?”

Pytanie 4: „Proszę jeszcze o sprawdzenie ilości kieszeni w pozycjach: Poz. 4 - EU3 592x490x200 3k - prawidłowo powinno być min. 6k”

Pytanie 5: „Proszę jeszcze o sprawdzenie ilości kieszeni w pozycjach: Poz. 29 - EU3 592x335x150 3k - prawidłowo powinno być min. 6k”

Pytanie 6: „Proszę jeszcze o sprawdzenie ilości kieszeni w pozycjach: Poz. 30 - EU7 592x335x590 3k - prawidłowo powinno być min. 6k”

Odpowiedź 3-6: Zamawiający modyfikuje formularz cenowy. Zmodyfikowany formularz cenowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma – sporządzając ofertę należy się posłużyć tym formularzem pod rygorem odrzucenia oferty.

Uwaga: pytania od nr 7 do nr 14 dotyczą pakietu nr 2.

Pytanie 7: „Poz. 6 – Jaka ma być barwa światła ?”


Odpowiedź 7: Zamawiający modyfikuje formularz cenowy. Zmodyfikowany formularz cenowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma – sporządzając ofertę należy się posłużyć tym formularzem pod rygorem odrzucenia oferty.

Pytanie 8: „Poz. 8 – Podany trzonek sugeruje, że powinny być 4 piny. Jaka jest prawidłowa ilość pinów ?”

Odpowiedź 8: Prawidłowa ilość pinów – 4.

Telefony:

| | | | | | |
|--------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Centrala: | 032 42-91-000 | Główny Księgowy: | 032 42-91-299 | Dział Zamówień Publicznych: | 032 42-91-287 |
| Sekretariat: | 032 42-91-251 | Dział Organizacyjny: | 032 42-92-613 | Dział Zaopatrzenia: | 032 42-91-214 |
| Fax: | 032 42-28-272 | | | | |



Pytanie 9: „Poz. 11 - Podany trzonek sugeruje, że powinny być 2 piny. Jaka jest prawidłowa ilość pinów ?”

Odpowiedź 9: Prawidłowa ilość pinów – 2.

Pytanie 10: „Poz. 19 – W związku z Rozporządzeniem Komisji UE z dnia 25 sierpnia 2015r. zgodnie, z którym od dnia 25.02.2016 roku zakazana jest produkcja oraz wprowadzanie na rynek Unii Europejskiej żarówek wstrząsoodpornych o parametrach technicznych jak dotychczas czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamiennika?”

Pytanie 11: „Poz. 27 – Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamiennika w klasie energetycznej B (wydajniejsza) z zachowanie strumienia świetlnego ?”

Pytanie 12: „Poz. 29-32 – Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamiennika w klasie energetycznej B (wydajniejsza) z zachowanie strumienia świetlnego ?”

Odpowiedź 10-12: Zamawiający – zgodnie z zapisami punktu II.4. specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dopuszcza oferty równoważne, przez które rozumie się asortyment o identycznym przeznaczeniu jak opisany w załączniku nr 1.1 i o parametrach - jeśli je doprecyzowano - nie gorszych z punktu widzenia użytkownika.

Pytanie 13: „Poz. 33 – Rozporządzenie Unijne z dnia 18 marca 2009 roku zakazuje produkcji i wprowadzania na rynek lamp rtęciowych. Prosimy o usunięcie z zapytania.”

Pytanie 14: „Poz. 34-39 – W technologii LED barwa NW 4000K jest zdecydowanie mniej popularna, a za razem droższa. Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie barwy WW 3000-3200K która jest korzystniejsza finansowo dla zamawiającego ?”

Odpowiedź 13-14: Zamawiający modyfikuje formularz cenowy. Zmodyfikowany formularz cenowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma – sporządzając ofertę należy się posłużyć tym formularzem pod rygorem odrzucenia oferty.

Pytanie 15: „pytanie do Pakietu nr.1 Filtry: 28 Włóknina filtracyjna W-100 (2mx20m) m2 100 - Jaka klasa filtru?”

Odpowiedź 15: Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia dla ww. pozycji odpowiadając na pytanie nr 3.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 27.03.2017 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Załącznik:

1. Formularz cenowy dla pakietu nr 1 oraz nr 2 – aktualne brzmienie.

Egz.:

1. adresat.

2. aa.

Telefony:

| | | | | | |
|--------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Centrala: | 032 42-91-000 | Główny Księgowy: | 032 42-91-299 | Dział Zamówień Publicznych: | 032 42-91-287 |
| Sekretariat: | 032 42-91-251 | Dział Organizacyjny: | 032 42-92-613 | Dział Zaopatrzenia: | 032 42-91-214 |
| Fax: | 032 42-28-272 | | | | |