

Inwestor:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku
ul. Energetyków 46
44-200 Rybnik

PRZEDMIAR ROBÓT

Adres budowy: ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

Nazwa zadania:

**Poprawa bezpieczeństwa pożarowego - wymiana 18 sztuk
drzwi przeciwpożarowych wraz z wyposażeniem
w SPZOZ WSS Nr3 w Rybniku.**

Rodzaj robót: **Roboty budowlane**

45215140-0

Rybnik, luty 2019 r.

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	-----------------------	------------	----------------	-------

1. Wymiana uszkodzonej stolarki drzwiowej p.poż. (18szt.) na ciągach komunikacyjnych - SPZOZ WSS Nr3 w Rybniku

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-08	Demontaż - Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 (6szt.)	m2	20,79
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-05	Demontaż -Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (12szt.)	m2	36,96
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach	m2	27,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-18	Wywiezienie gruzu i odpadów samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m3	3,39
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-20	Wywiezienie gruzu i odpadów samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, krotność x 9	m3	3,39
6	wg nakładów rzeczowych kalk.własna	Utylizacja gruzu i zdemontowanych drzwi p.poż. wraz z ościeżnicami	m3	3,39
7	wg nakładów rzeczowych kalk.własna	Drzwi wewnętrzne przeciw pożarowe EI 60. Drzwi stalowe płaszowe dwuskrzydłowe pełne o wymiarach 1480x 2080mm , malowane proszkowo na kolor RAL 8017, podział skrzydeł 1200+reszta. Układ okuć klamka-klamka , zamek zapadkowo zasuwkowy z wkładką patentową. Blacha odbojowa lub odbojnice na wysokości 900mm, obustronnie. Skrzydło bierne blokowane rygłem automatycznym. Trzymacz elektromagnetyczny na obydwu skrzydłach.z przyciskiem zwalniającym (wraz z podłączeniem) , samozamykacz ramieniowy +RKZ.	szt	5,00
8	wg nakładów rzeczowych kalk.własna	Drzwi wewnętrzne przeciw pożarowe EI 60. Drzwi stalowe płaszowe dwuskrzydłowe pełne o wymiarach 1480x 2080mm , malowane proszkowo na kolor RAL 8017, podział skrzydeł 1200+reszta. Układ okuć klamka-klamka , zamek zapadkowo zasuwkowy z wkładką patentową. Blacha odbojowa lub odbojnice na wysokości 900mm, obustronnie.. Trzymacz elektromagnetyczny na skrzydle czynnym.z przyciskiem zwalniającym (wraz z podłączeniem) , samozamykacz ramieniowy na skrzydle czynnym.	szt	5,00

ZAŁĄCZNIK NR 1.C

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych kalk.własna	Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe EI 60. Drzwi stalowe płaszczowe dwuskrzydłowe pełne o wymiarach 1480x 2080mm , malowane proszkowo na kolor RAL 8017, podział skrzydeł 1200+reszta. Układ okuć klamka-klamka , zamek zapadkowo zasuwkowy z wkładką patentową. Blacha odbojowa lub odbojnice na wysokości 900mm, obustronnie. Samozamykacz ramieniowy na skrzydle czynnym.	szt	2,00
10	wg nakładów rzeczowych kalk.własna	Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe EI 60. Drzwi stalowe profilowe dwuskrzydłowe przeszklone w górnej części (pow. 900mm) o wymiarach 1800x 2100mm , profile malowane proszkowo na kolor RAL 8017, podział skrzydeł 1200+reszta. Wypełnienie górnej części :przeszklenie z szkła p.poz, pojedynczego, przeziernego, dolna część; pełny panel w kolorze profilu. Układ okuć klamka-klamka , zamek zapadkowo zasuwkowy z wkładką patentową. Odbojnice na wysokości 900mm, obustronnie. Skrzydło bierne blokowane rygłem automatycznym. Trzymacz elektromagnetyczny na obydwu skrzydłach.z przyciskiem zwalniającym (wraz z podłączeniem) , samozamykacz ramieniowy +RKZ.	szt	3,00
11	wg nakładów rzeczowych kalk.własna	Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe EI 60. Drzwi stalowe profilowe dwuskrzydłowe przeszklone w górnej części (pow. 900mm) o wymiarach 1500x 2100mm , profile malowane proszkowo na kolor RAL 8017, podział skrzydeł 1200+reszta. Wypełnienie górnej części :przeszklenie z szkła p.poz, pojedynczego, przeziernego, dolna część; pełny panel w kolorze profilu.Układ okuć klamka-klamka , zamek zapadkowo zasuwkowy z wkładką patentową. Odbojnice na wysokości 900mm, obustronnie. Skrzydło bierne blokowane rygłem automatycznym. Trzymacz elektromagnetyczny na obydwu skrzydłach.z przyciskiem zwalniającym (wraz z podłączeniem) , samozamykacz ramieniowy +RKZ.	szt	3,00
12	wg nakładów rzeczowych KSNR 70503-08	Montaż drzwi p.poż. stalowych (18szt.)	m2	57,75
13	wg nakładów rzeczowych kalk.własna	Narożniki ochronne z blachy aluminiowej gr.min 4mm , długości 2,00m (kątownik 60x60mm)	m	48,00
14	wg nakładów rzeczowych kalk.własna	Śłupki ochronne z rury stalowej fi.100mm na podstawie kwadratowej, mocowane do posadzki betonowej za pomocą 4 kotew, wykończone z góry pokrywą (czapka) , wysokość słupka 600mm, kolor żółto/czarny	szt	48,00
15	wg nakładów rzeczowych kalk.własna	Montaż samozamykacza ramieniowego w drzwiach p.poż EI60 stalowych płaszczowych szerokość skrzydła 1100mm	szt	4,00

ZAŁĄCZNIK NR 1.C

1	2	3	4	5
16	wg nakładów rzeczowych kalk.własna	Wymiana elektrotrzymaczy w drzwiach przeciwpożarowych EI60 stalowych profilowych, wraz z podłączeniem do systemu	szt	4,00
17	wg nakładów rzeczowych kalk.własna	Wymiana szyby w istniejących drzwiach p.poż EI60 wymiar 1000x1100mm - 1szt.	m2	1,10
18	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna gaszonego,na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 15 cm	m	103,50
19	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110711-03	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.gasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegły,pustakówceram.gazo-I pianobet.jedno miejsce-5m2	m2	18,00
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	180,00
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	180,00
22	wg nakładów rzeczowych KNR4-01W 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	90,00