

TT-416/1-PN/71-2020

Rybnik, dnia 21.08.2020 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJASNIENIE 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

**Wymiana zaworów podpionowych instalacji centralnego ogrzewania
w Pawilonie Nr 3,4,5 – SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku.
(zamówienie nr TT-416-PN/71-2020)**

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 11.08.2020 r., nr 573527-N-2020

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.

Pytanie 1: „W załączonych przedmiarach brak pozycji związanej z opróżnieniem oraz napełnieniem i odpowietrzeniem instalacji c.o. Prosimy o informację czy należy uwzględnić taką usługę w cenie oraz jeżeli tak to określenie ilości grzejników na poszczególnych pionach.”

Odpowiedź 1:

Nie, zakresu nie należy uwzględniać w cenie oferty.

Pytanie 2: „W załączonych przedmiarach brak filtrów chroniących nowo zabudowane zawory regulacyjne przed zabrudzeniem z istniejącej instalacji c.o. Prosimy o informację czy należy uwzględnić pozycję związaną z dołożeniem filtrów w ofercie.”

Odpowiedź 2:

Nie, zakresu związanego z filtrami nie należy uwzględniać w ofercie.

Pytanie 3: „Prosimy o potwierdzenie, iż stan techniczny istniejącej instalacji c.o. jest na tyle dobry, iż umożliwia zabudowę zaworów bez konieczności wymiany instalacji. Jednocześnie prosimy o udzielenie odpowiedzi co w przypadku gdy istniejące rurociągi będą w złym stanie i niemożliwym będzie dospawanie gwintów.”

Odpowiedź 3:

Wg oceny Zamawiającego stan techniczny instalacji c.o. jest dobry. Oferent może w swojej ofercie skalkulować potencjalne ryzyko wynikające z konieczności wykonania połączenia zaworów odcinających i regulacyjnych z istniejącą instalacją c.o. za pomocą np. złączek zaciskowych.

Pytanie 4: „Czy miejsca w których zabudowane są istniejące zawory podpionowe są dostępne do przeprowadzenia prac związanych z wymianą zaworów? Jeżeli nie to prosimy o podanie jakie prace towarzyszące należy ująć w ofercie.”

Odpowiedź 4: W ofercie należy ująć demontaż i montaż obudowy z płyt g-k na stelażu w ilości 20m² wraz ze gipsowaniem i dwukrotnym malowaniem emulsją w kolorze białym.

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000


Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



ISO 27001

Pytanie 5: „Czy w ofercie należy uwzględnić regulację instalacji c.o. po wymianie zaworów? Brak pozycji w przedmiarze”

Odpowiedź 5: Nie, zakresu tego nie należy ujmować w ofercie.

Pytanie 6: „Prosimy o określenie KVS zaworów regulacyjnych wg pozycji przedmiarowych?”

Odpowiedź 6:

Zawór równoważący z odwodnieniem, gwintowany fi 25-32mm- Kvs w zakresie 14 do 18,

Zawór równoważący z odwodnieniem, gwintowany fi 40mm- Kvs w zakresie 19 do 29,

Zawór równoważący z odwodnieniem, gwintowany fi 50mm- Kvs w zakresie 30 do 42,

Ponieważ warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert i wnoszenia wadium ustalony do dnia 27.08.2020 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001